

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00428/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011514

Общество с ограниченной ответственностью «ХСР». Адрес: 141401, Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д. 4. ОГРН: 1185029014059. Телефон: +7 (495) 575-36-69. E-mail info@hsr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ХСР». Адрес: 141401, Россия, Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д. 4. ОГРН: 1185029014059. Телефон: +7 (495) 575-36-69. E-mail info@hsr.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери деревянные противопожарные дымогазонепроницаемые глухие: однопольные типа ДД EIS60-01, с габаритными размерами по ширине от 700 мм до 1150 мм, по высоте от 1750 мм до 2700 мм и двупольные типа ДД EIS60-02, с габаритными размерами по ширине от 1100 мм до 2000 мм, по высоте от 1750 мм до 2700 мм, с толщиной полотна не менее 66 мм, выпускаемые по ТУ 16.23.11-001-31688680-2019, имеют предел огнестойкости EIS 60. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

Код ОК034 (ОКПД2): 16.23.11.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), статья 37, статья 88. ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» (с изменением № 1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № С-76/12-2019, № С-77/12-2019, № С-78/12-2019, № С-79/12-2019 от 26.12.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 464/ОС-19 от 14.12.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 16.23.11-001-31688680-2019, Инструкция по монтажу

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2019 по 26.12.2024



Руководитель/заместитель руководителя
орган по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись

М.Б. Ясколко
инициалы, фамилия

И.А. Поединцев
инициалы, фамилия